



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Ω20Δ469070-ΠΞΗ

ΑΔΑΜ: 16PROC005216594

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

**ΜΥΤΙΛΗΝΗ 10-10-2016
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 16706**

«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.: Τινέλλη Γιάννα
ΤΗΛ: 22510 - 26390
FAX: 2251037130**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 38/2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ**

**ΕΙΔΟΣ: Αντικατάσταση Συμπιεστή Ψυκτικής
Μονάδας του Νοσοκομείου.**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ	Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ
ΝΑΙ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ	11-10-2016	13-10-2016	-----

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.1.	Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
1.2.	Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις»
1.3.	Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
1.4.	Του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π.»
1.5.	Το Π.Δ.118 ΦΕΚ150/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
1.6.	Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
1.7.	Το Ν.3886/2010 περί Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ^{ης} Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

1.8.	Την υπ' αριθμ. απόφαση 26 ^η /4-10-2016 (θέμα 9 ^ο) απόφαση Δ.Σ. του Γεν. Νοσοκομείου Μυτιλήνης
1.9.	Την υπ' αριθμ.3134/15-2-2016 απόφαση της επιτροπής κλήρωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 2540/07-11-2011 για τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την αντικατάσταση Συμπιεστή Ψυκτικής Μονάδας του ΓΝΜ ' Βοστάνειο'

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 15 τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στη Διαύγεια και στον Ελληνικό Τύπο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός	Πρόχειρος σε ΕΥΡΩ(€)
Αντικείμενο	Αντικατάσταση Συμπιεστή Ψυκτικής Μονάδας
Χρόνος Παράδοσης	Τμηματικά μετά από την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου
Τόπος Παράδοσης	Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
Ημερομηνία, τόπος και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού	Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» Γραφείο Προμηθειών Ημερ 26/10/2016 Ώρα: 11.00
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών	Ημερ. 25/10/2016 Ώρα: 14.30
Προϋπολογισθείσα δαπάνη	38.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Προϋπολογισμός που βαρύνει	Τακτικός Προϋπολογισμός
Νόμισμα	ΕΥΡΩ
Διάρκεια ισχύος προσφορών	120 ημέρες

**Αναθέτουσα αρχή και
Γραμματέας διαγωνισμού**

Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστανείο»
Ζαχαρούλου Μαρία
22510 41500

τηλ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

α) Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ.118/2007.

β) Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την **25/10/2016** και ώρα 14:30 μ.μ. με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα, με ευθύνη του προσφέροντος. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνονται υπόψη, και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.

γ) Στον κύριο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό
3. Ο αριθμός της διακήρυξης
4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5. Τα στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις επί μέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και συγκεκριμένα:

A. Φάκελος δικαιολογητικών

1. Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία :

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007 καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του Π.Δ.118 ΦΕΚ 150/2007 κατάσταση.

iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσηκούσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.2 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/07.

Ο υποψήφιος συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και δεσμεύεται για την τήρησή τους.

Β. Τα **ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία.

Γ. Τα **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η Τεχνική και η Οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εις διπλούν.

δ) Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.

ε) Πριν την υπογραφή σύμβασης ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της αξίας της προσφοράς του χωρίς Φ.Π.Α. καθώς και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

στ) Ο προμηθευτής που δεν προέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση Διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε μια ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995, Ν.3846/2010 & Ν.3867/2010. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Σε εφαρμογή του άρθρου 46 του Ν.3801/09 «τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ANNA ZEPBOY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια, Αντικατάσταση, Ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία του ενός συμπιεστή (του Α κυκλώματος λειτουργίας) από τους δύο, που διαθέτει το ψυκτικό συγκροτήματα TRANE/ERTAB-214, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της 5^{ης} πτέρυγας στο Γ. Ν. Μυτιλήνης «Βοσπάνειο».

Άρθρο 2: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ψύκτης:

TRANE

Model Number: ERTAB-214

Serial number: EKK-3067

Compressor C1-C3:400/50/3 (V/Hz/Ph), 177(Amax/FLA), 113 (Kwmax)

Compressor C2-C4:400/50/3 (V/Hz/Ph), 154(Amax/FLA), 98 (Kwmax)

Funs: 9

Year: 11/2000

Συμπιεστής:

Serial number: U533015

Year: 2005

Model number: CHHB085DNLON100A

Voltage range: 400/15/50/3 (V / +-% / Hz / Ph)

Full Load: 177 A

Electrical Power: 113KW

Locked Rotor Part Winding Connection: 559A

Nominal Flow Rate: 292 m3/h

RPM:2900

Maximum Pressure: 32 bar

Refrigerant: R22

Άρθρο 3 : Πρότυπα-Κανονισμοί-Οδηγίες-Πιστοποιήσεις

Ο Ανάδοχος θα ακολουθεί τις οδηγίες συντήρησης, εγκατάστασης και ρύθμισης του κατασκευαστικού οίκου των ψυκτικών συγκροτημάτων απαρέγκλιτα. Όλες οι εργασίες θα εναρμονίζονται με τα διεθνή και ελληνικά πρότυπα που ισχύουν και αφορούν εργασίες εγκατάστασης και ελέγχου αντίστοιχων ψυκτικών μονάδων. Επιπρόσθετα θα πρέπει να τηρεί και να συμμορφώνεται απαρέγκλιτα με:

- την νέα Ευρωπαϊκή οδηγία EE-517/2014 (EE 517/2014/EUR-Lex-32014R0517-EN) σχετικά με τον έλεγχο στα ψυκτικά υγρά που θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ψυκτικές εγκαταστάσεις από διαπιστευμένους τεχνικούς,
- την οδηγία EE-1005/2009 περί καταστροφικών ουσιών της στιβάδος του όζοντος,
- τον Ν. 4042/2012 - Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
- την Υ.Α. 37411/1829/Ε103/2007 - Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως τροποποιημένος ισχύει.

Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να διαθέτει :

- Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας εκτέλεσης εργασιών στο αντικείμενο της συντήρησης (Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο).
- Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης (Πιστοποιητικό ISO 14001: 2004 ή ισοδύναμο).

Άρθρο 4 : Τεχνική Περιγραφή εργασιών-Επισημάνσεις & Διευκρινήσεις

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποξηλώσει/αποσυνδέσει, από την ψυκτική μονάδα η οποία βρίσκεται στην στέγη του κτιρίου της 5^{ης} πτέρυγας, τον συμπιεστή και να τον απομακρύνει σε χώρο που θα υποδείξει το Νοσοκομείο. Κατόπιν να μεταφέρει τον νέο συμπιεστή στην στέγη του κτιρίου και να τον τοποθετήσει στον ψύκτη. Θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ψυκτικές και ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης. Η πλήρωση του συστήματος θα γίνει με νέου τύπου ψυκτικό υγρό κατάλληλου και συμβατού για την απροβλημάτιστη λειτουργία του συμπιεστή και του ψύκτη γενικότερα, καθώς το ψυκτικό υγρό (φρέον) τύπου R-22 έχει καταργηθεί. Συνεπώς ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται την λειτουργία του συμπιεστή με το νέο τύπου ψυκτικό υγρό (φρέον οικολογικό). Κατόπιν της πλήρωσης και των απαραίτητων ελέγχων και αναγκαίων αντικαταστάσεων στα περιφερειακά αναλώσιμα του συστήματος (φίλτρο, ρελέ κλπ.) θα ακολουθήσει η ρύθμιση του ψύκτη και η παράδοση του σε πλήρη λειτουργία.

(!) Επισημάνσεις και Διευκρινήσεις:

Με δεδομένο ότι η ψυκτική μονάδα βρίσκεται στην στέγη του κτιρίου, θα απαιτηθεί ανυψωτικό όχημα (γερανός) για την μεταφορά και τοποθέτηση του συμπιεστή. Το κόστος μεταφοράς και το κόστος του γερανού επιβαρύνει πλήρως τον Ανάδοχο. Παράλληλα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την συνολική ομαλή και ασφαλή μεταφορά του συμπιεστή.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που απαιτούνται είναι:

- Αποσύνδεση και μεταφορά συμπιεστή (παλιού) σε χώρο που θα υποδείξει το τμήμα ΤΥ του Νοσοκομείου.
- Μεταφορά και τοποθέτηση του νέου συμπιεστή.
- Ψυκτικές και ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης νέου συμπιεστή στον ψύκτη.
- Μετασκευή Α΄ κυκλώματος για λειτουργία με νέου τύπου οικολογικό ψυκτικό υγρό (φρέον).
- Συλλογή υπάρχοντος ψυκτικού υγρού (R-22) σε φιάλη του Νοσοκομείου.
- Αντικατάσταση και ρύθμιση περιφερειακών εξαρτημάτων (φίλτρο, ρελέ, ασφαλειών, στεγανοποιητικών κλπ).
- Πλήρωση συστήματος με ψυκτικό υγρό.
- Αύξηση της πίεσης για έλεγχο στεγανότητας.
- Αφύγραση ψυκτικού κυκλώματος.
- Πλήρωση με ψυκτέλαιο.
- Συνέχιση διαδικασίας αφύγρασης.
- Επαναπλήρωση με ψυκτικό υγρό.
- Επανεέλεγχος διαρροών.
- Εκκίνηση για λειτουργικό έλεγχο.
- Ρυθμίσεις μονάδας ελέγχου και ψύκτη.
- Απαιτούμενες (δύο) αλλαγές ψυκτελαίου και φίλτρων.
- Τελικός έλεγχος, τελική ρύθμιση παραμέτρων, παράδοση σε πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία.

Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθεί Τεχνική Έκθεση/Δελτίο Αναφοράς εργασιών.

Άρθρο 5: Αναλώσιμα – Ανταλλακτικά – Υλικά

Ο συμπιεστής και όλα τα υλικά, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και τυχόν άλλα μικροϋλικά (λιπαντικά κλπ.) που θα χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία του νέου συμπιεστή, θα βαρύνουν πλήρως τον Ανάδοχο. Θα είναι καινούργια, του κατασκευαστικού οίκου του ψυκτικού συγκροτήματος (με τις αντίστοιχες τυποποιήσεις και πιστοποιήσεις κατά CE, ISO, DIN κλπ) και θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους, τουλάχιστον.

Άρθρο 6: Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου

- Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους για όλα τα υλικά, ανταλλακτικά και αναλώσιμα και το σύνολο των απαραίτητων εργασιών.
- Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας, υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων, τις διατάξεις και κανονισμούς για την πρόληψη

ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενείς ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

- Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως είναι η δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του, μεταφορά υλικών, χρήση ανυψωτικού μηχανήματος, οι δαπάνες φθοράς ή συντήρησης ή απόσβεσης ή φύλαξης ή μισθώσεις εργαλείων ή συσκευών ή οργάνων ή μηχανημάτων αναγκαίων για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, οι δασμοί, οι ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, γενικά κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του και εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
- Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ή ελεγε προκύψει από μη ορθή επισκευή των μηχανημάτων, στο προσωπικό του, στο προσωπικό του Νοσοκομείου, στους επισκέπτες-συνοδούς ή ασθενείς, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στα παρελκόμενα του μηχανήματος και γενικά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου από υπαιτιότητά του.
- Ο Ανάδοχος, μετά το πέρας των εργασιών, θα καταθέτει Τεχνική Έκθεση – Αναφορά (Τεχνικό δελτίο), στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι ενέργειες/εργασίες που πραγματοποίησε σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποίησε, επισημάνσεις και τυχόν προβλήματα που διαπίστωσε στην λειτουργία των ψυκτικών συγκροτημάτων.
- Απαγορεύεται οποιοδήποτε είδους επέμβαση για τροποποίηση στα μηχανήματα και στις εγκαταστάσεις αυτών, χωρίς την έγκριση του τμήματος ΤΥ.
- Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει το τμήμα ΤΥ για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών, ενώ μπορεί να καταθέσει εγγράφως και προς έγκριση, αιτιολογημένες από τεχνική άποψη και κοστολογημένες προτάσεις, για βελτιωτικές ή επισκευαστικές εργασίες.
- Ο Ανάδοχος οφείλει να επισκεφθεί του χώρους του Νοσοκομείου προκειμένου να λάβει γνώση των συνθηκών εγκατάστασης, μεταφοράς και να παραλάβει σχετική βεβαίωση την οποία θα πρέπει να προσκομίσει στην προσφορά του επι ποινή αποκλεισμού.

Άρθρο 7: Παραλαβή εργασιών

Με ευθύνη του Νοσοκομείου και σε εφαρμογή της ισχύουσας νομολογίας, θα οριστεί ανεξάρτητο όργανο (επιτροπή), για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Με ευθύνη της επιτροπής θα συντάσσεται το αντίστοιχο πρωτόκολλο διαπίστωσης και παραλαβής εργασιών, το οποίο θα συνοδεύει το τιμολόγιο και το δελτίο αναφοράς τεχνικών εργασιών από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση κατά την οποία η παρεχόμενη υπηρεσία, παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης η επιτροπή προβαίνει στην απόρριψη ολόκληρης ή μέρους της.

Σε περίπτωση που παρουσιάζεται ποιοτική ή ποσοτική απόκλιση προσφερόμενης υπηρεσίας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την εργασία εφαρμόζοντας πιστά τους όρους της σύμβασης. Εναλλακτικά, αν η εργασία είναι αδύνατον να επαναληφθεί ή ο Ανάδοχος δεν τηρεί τους όρους της σύμβασης, το Νοσοκομείο θα προβαίνει στην απομείωση του ποσού που αντιστοιχεί στην εργασία αυτή, αφαιρώντας το από το συνολικό τίμημα της σύμβασης. Η περαιτέρω μη συμμόρφωση του Αναδόχου, θα προκαλεί αυτομάτως την έκπτωσή του. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρητρες.

Άρθρο 8: Κυρώσεις – Ρήτρες

Ο Ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου υπεύθυνος, στα πλαίσια ισχύος της εγγύησης, να προβεί σε άμεση και εξ' ολοκλήρου αντικατάσταση του συμπίεστη εντελώς δωρεάν συμπεριλαμβανομένων των εργασιών, ανταλλακτικών και μικροϋλικών που τυχόν προκύψουν, σε περίπτωση βλάβης, δυσλειτουργίας του συμπίεστη, είτε από αστοχία υλικού, είτε από κακή εγκατάσταση είτε από γενικότερη υπαιτιότητά του.

Σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, πχ. παράλειψη εκτέλεσης εργασιών, μη κατάθεση συμβατικών ή αιτούμενων δελτίων ελέγχων και δικαιολογητικών, επιβάλλεται από το Νοσοκομείο ποινική ρήτρα από 300,00 - 1.000,00€ ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της παράλειψής του, παρακρατούμενη από την αμοιβή του, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

«Αξιολόγηση επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας»

- Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι: α) ότι έχει γνωρίσει με επιτόπια εξέταση την θέση των εγκαταστάσεων, τους χώρους, τις προσπελάσεις προς αυτούς, τη σημερινή (δηλ κατά τον χρόνο του διαγωνισμού) κατάσταση των εγκαταστάσεων, β) ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την υφιστάμενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων, που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους γ) και ότι είναι σε θέση να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της διακήρυξης. Η επίσκεψη του στο Νοσοκομείο θα πιστοποιείται και με βεβαίωση την οποία θα λάβει από τον Προϊστάμενο ΤΥ, κατόπιν επικοινωνίας (τηλ.:22513-51210) για προγραμματισμό της επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, την οποία υποχρεωτικά θα περιλαμβάνεται στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.
- Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής όλων των όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών.
- Δήλωση συνεργείου (αριθμός ατόμων, ονοματεπώνυμο, σχέση εργασίας, αντίγραφα πτυχίων και προβλεπόμενων από το νόμο αδειών). Το συνεργείο θα πρέπει να είναι ήδη συγκροτημένο και να έχει εργασθεί σε παρόμοιες εγκαταστάσεις. Το συνεργείο θα πρέπει να αποτελείται -κατ' ελάχιστο- από δυο τεχνικούς ψυκτικούς (ΔΕ) και έναν υπεύθυνο Μηχανικό με ειδικότητα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου (ΠΕ ή ΤΕ) ο οποίος θα έχει τον συντονισμό των εργασιών και την επίβλεψη.
- Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει α) πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας εκτέλεσης εργασιών στο αντικείμενο της συντήρησης (Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο) και β) πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης (Πιστοποιητικό ISO 14001: 2004 ή ισοδύναμο) .
- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν τρεις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών εντός της τελευταίας 5ετίας από αντίστοιχες εγκαταστάσεις.
- Βεβαίωση εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μυτιλήνη σήμερα μεταξύ αφ' ενός του
κ. που παρίσταται και ενεργεί ως Διοικητής του
Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» στην προκειμένη περίπτωση , εκπροσωπεί νόμιμα το
Ίδρυμα και αφετέρου της εταιρείας
(δ/νση τηλ. , ΑΦΜ) που
εκπροσωπείται νόμιμα από τον , συμφωνήθηκαν και
συνομολογήθηκαν τα παρακάτω :

Μετά από το διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις για
την προμήθεια η ως άνω
εταιρεία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. απόφαση του Δ.Σ.
αναλαμβάνει την προμήθεια στο Νοσοκομείο.

Α) Αντικατάσταση συμπιεστή ψυκτικής μονάδας

Β) Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Εντός Εργασίμων ημερών από
την υπογραφή της σύμβασης.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση του ως άνω ειδών ή μέρος αυτού
πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης, υποχρεούται στην καταβολή προστίμου
προς το Νοσοκομείο σύμφωνα με το άρθρο 32 Π.Δ.118/07.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται βάσει του Ν.4152/2013 υποπαρ.Ζ5 και βάση
ΦΕΚ αριθμ.φύλ.107. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με επιταγή της
Τράπεζας βάση θεωρημένου τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής αφού
προσκομίσει :

α) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής

β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη της σύμβασης είναι εντός παρατηρητηρίου τιμών
(κωδ.- τιμή μονάδος) την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς σας.

Σε περίπτωση που τα είδη είναι εκτός, θα αναφέρονται οι λόγοι (π.χ διαφ. τεχνικές
προδιαγραφές)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή επιβαρύνεται με τις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η διάρκεια σύμβασης που είναι **για ένα έτος**, αμέσως μόλις υπογραφεί

Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με το διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές.

Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης είτε Περιφερειακά είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Νοσοκομείο λύει αζημίως την σύμβαση πριν από την λήξη αυτής, χωρίς την συναίνεση του προμηθευτή και χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλει καμία αξίωση έναντι αυτού ή του Δημοσίου.

Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Η ως άνω σύμβαση διέπεται από τους όρους του Π.Δ.118/2007 του Ν.2955/01 και τον Ν.2286/95.

Λαμβανομένων υπόψη των όρων και συμφωνιών που περιέχονται στην από διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία μαζί με την από προσφορά του ανωτέρου αναδειχθέντος μειοδότη και τη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, των διατάξεων του Νόμου και των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης, αποτελούν μαζί ένα ενιαίο αδιαίρετο και αναπόσπαστο σύνολο της σύμβασης.

Σύμφωνα με τους όρους της από διακήρυξης του διαγωνισμού επισυνάπτεται στην παρούσα η υπ' αριθμ. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ευρώ€ αρ.....Τράπεζα.....ημερ. έκδοσης.....

Η ως άνω εγγυητική να ισχύει μέχρι την επιστροφή της στη τράπεζα.

Η παρούσα συντάχθηκε σε δυο αντίγραφα και υπογράφεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας:

Κατάστημα :

(Δ/νση-Οδός-Αριθμός-TK-FAX):

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς

(θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡ.....ΕΥΡΩ (€)

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ# € # υπέρ της

Εταιρίας

Δ/ΝΣΗ

Δια την καλή εκτέλεση των όρων της υπογραφησομένης συμβάσεως για την προμήθεια σύμφωνα με την υπ` αριθμ. Δ/ξή σας.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί (στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες.