



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»**

**ΜΥΤΙΛΗΝΗ 08/10/2012
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.18898**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 35/2012
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ**

**ΕΙΔΟΣ: Συντήρηση - Κάλυψη ετοιμότητας τριών (3)
Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του Γενικού Νοσοκομείου
Μυτιλήνης.**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.	Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ
ΝΑΙ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ	-----	11.10.2012	-----

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.1.	Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
1.2.	Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις»
1.3.	Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
1.4.	Του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π.»
1.5.	Το Π.Δ.118 ΦΕΚ150/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
1.6.	Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
1.7.	Το Ν.3886/2010 περί Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ^{ης} Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
1.8.	Την υπ'αριθμ. απόφαση 16 ^{ης} /03.07.2012 απόφαση Δ.Σ. του Γεν. Νοσοκομείου Μυτιλήνης

1.9	Την υπ' αριθμ. 17803/20-09-2012 απόφαση της επιτροπής κλήρωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ2540/07-11-2011 για τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού.
------------	---

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση συντήρησης – κάλυψης ετοιμότητας τριών (3) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Νοσοκομείου.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 15 τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στη Διαύγεια και στον Ελληνικό Τύπο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό για μέρος ή για το σύνολο των προσφερομένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους συμπληρωματικούς όρους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός	Πρόχειρος σε ΕΥΡΩ(€)
Αντικείμενο	Συντήρηση κάλυψης ετοιμότητας τριών (3) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του Νοσοκομείου
Χρόνος Παράδοσης	Τμηματικά μετά από την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου
Τόπος Παράδοσης	Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
Ημερομηνία, τόπος και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού	Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» Γραφείο Προμηθειών Ημερ. 30/10/2012 Ώρα: 12.00
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών	Ημερ. 29/10/2012 Ώρα: 14.30
Προϋπολογισθείσα δαπάνη	10.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 16%
Προϋπολογισμός που βαρύνει	Τακτικός Προϋπολογισμός
Νόμισμα	ΕΥΡΩ
Διάρκεια ισχύος προσφορών	120 ημέρες

**Αναθέτουσα αρχή και
Αρμόδιος υπάλληλος για
Πληροφορίες**

Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
Μακαρώνης Ευστράτιος
τηλ. **2251351117**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

- Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ.118/2007.
- Πριν την υπογραφή σύμβασης ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 10% της αξίας των ειδών που έχουν κατακυρωθεί, χωρίς Φ.Π.Α.
- Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Στην περίπτωση αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.
- Βάσει του άρθρου 46 του Ν.3801/09 «τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κάλυψη ετοιμότητας 3 Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης

A. Αντικείμενο

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την τακτική συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των τριών (3) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης που περιγράφονται παρακάτω προκειμένου να βρίσκονται πάντοτε σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας:

1. Petrogen APHΣ P500, έτος κατασκευής 2000, 500 KVA, αυτόματο, κινητήρας VOLVO, γεννήτρια STAMFORD.
2. Petrogen ZEYΣ P200, έτος κατασκευής 1996, 200 KVA, αυτόματο, κινητήρας PERKINS, γεννήτρια STAMFORD.
3. Caterpillar D334, έτος κατασκευής 1974, 188 KVA, αυτόματο.

B. Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Συγκεκριμένα για την περίοδο ισχύος της σύμβασης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1. Διενεργεί με εξειδικευμένα συνεργεία τις απαραίτητες τακτικές τεχνικές επιθεωρήσεις έτσι ώστε τα Η/Ζ να βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία τους γενικότερα. Οι τεχνικές επιθεωρήσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερες από δώδεκα (12) ετησίως, δηλαδή τουλάχιστον μία (1) κάθε μήνα, με αντίστοιχη σύνταξη ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ η οποία θα παραλαμβάνεται από τον Εργοδότη. Σε μια από τις παραπάνω επιθεωρήσεις θα περιλαμβάνεται και η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, χωρίς πρόσθετη χρέωση, πλέον της χρέωσης των απαραίτητων αναλωσίμων. Αναλώσιμα θεωρούνται τα λιπαντικά, τα φίλτρα καυσίμου, ελαίου, αέρος και ψυκτικού υγρού, τα υγρά συστημάτων ψύξεως, τα υγρά συσσωρευτών, οι συσσωρευτές (μετά από 1 έτος λειτουργίας). Επιπλέον κάθε εβδομάδα (κατά προτίμηση Σάββατο) πραγματοποιείται εκκίνηση και λειτουργία του Η/Ζ και κάποιοι βασικοί έλεγχοι. Οι εργασίες που θα πραγματοποιούνται σε κάθε περίπτωση φαίνονται στο επισυναπτόμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ Η/Ζ. Κάθε εργασία στα πλαίσια του προγράμματος ή έκτακτη θα καταγράφεται από τον Ανάδοχο σε βιβλίο συντήρησης το οποίο θα βρίσκεται στον χώρο των Η/Ζ και θα ελέγχεται τακτικά από τον Εργοδότη.
2. Παρέχει 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη και παροχή συμβουλών και τεχνικών οδηγιών, 365 ημέρες το χρόνο.
3. Παρέχει άμεση ανταπόκριση σε κλήση αποκατάστασης βλάβης με επίσκεψη ειδικευμένου τεχνικού στον τόπο εγκατάστασης του Η/Ζ, εντός το πολύ 2 ωρών, 365 ήμερες το χρόνο και για όλο το εικοσιτετράωρο. Γί αυτόν τον σκοπό θα υπάρχει τηλεφωνικό νούμερο του Αναδόχου στο οποίο θα απαντά όλο το 24ωρο.
4. Αποκαθιστά το ταχύτερο δυνατόν την λειτουργία του Η/Ζ σε περιπτώσεις βλαβών. Ειδικά σε περιπτώσεις βλαβών του συστήματος αυτοματισμού του Η/Ζ, η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνεται το πολύ εντός 48 ωρών από την κλήση του Εργοδότη. Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να

αποκαταστήσει τυχόν βλάβη στο σύστημα αυτοματισμού εντός του παραπάνω χρόνου, η ποινική ρήτρα θα είναι ίση με την αμοιβή του Αναδόχου για τρεις (3) μήνες για κάθε 24ωρο καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα θα δίδεται στον Εργοδότη ως έκπτωση επί του αμέσως επόμενου τιμολογίου πληρωμής του παρόντος συμβολαίου. Οι απαραίτητες εργασίες θα γίνονται στον τόπο εγκατάστασης του Η/Ζ εκτός από εκείνες που απαιτούν μεταφορά εξαρτημάτων στο συνεργείο του Αναδόχου. Ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να φροντίσει για την άμεση πρόσβαση προς το Η/Ζ, του ειδικευμένου τεχνικού μόλις αυτός παρουσιαστεί στην διεύθυνση της εγκατάστασης του Η/Ζ.

5. Παρέχει χωρίς επιπλέον χρέωση τις υπηρεσίες αποκατάστασης των βλαβών που τυχόν θα προκύψουν στο σύστημα αυτοματισμού του Η/Ζ. Για την αποκατάσταση βλαβών που τυχόν προκύψουν στο Η/Ζ, εκτός απ τις βλάβες στο σύστημα αυτοματισμού θα γίνεται κατά περίπτωση χρέωση, πλέον της μηνιαίας αμοιβής, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Εργοδότη.
6. Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες ώστε η λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων να πληροί τους κανόνες της επιστήμης και τους ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, διατάξεις και νόμους.
7. Εξασφαλίζει την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών, περισυλλέγει πάσης φύσεως άχρηστα υλικά ή υπολείμματα εργασιών, τα απομακρύνει και τα απορρίπτει σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές.
8. Ο Ανάδοχος παρέχει την δυνατότητα της διακοπής της σύμβασης από την πλευρά του Εργοδότη, χωρίς καμία υποχρέωση αυτού για αιτιολόγηση της διακοπής και αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού που αντιστοιχεί στον εναπομένοντα χρόνο που δεν καλύπτεται πλέον από το παρόν συμβόλαιο.
9. Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα προηγείται επιθεώρηση των εν λόγω Η/Ζ και διενέργεια τυχόν επισκευών ή συντηρήσεων που θα κριθούν απαραίτητες από τον Ανάδοχο. Το κόστος των τυχόν επισκευών ή συντηρήσεων καλύπτεται αποκλειστικά από τον Εργοδότη, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής του από τον Ανάδοχο.

Γ. Απαιτούμενα προσόντα

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα τα οποία θα αποδεικνύονται με νόμιμα έγγραφα:

1. Να διαθέτει 10ετή τουλάχιστον εμπειρία σε εγκατάσταση / λειτουργία / συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών.
2. Να διαθέτει Ηλεκτρολόγο/Μηχανολόγο Μηχανικό Ανωτάτης Σχολής με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο εν λόγω αντικείμενο.
3. Να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες ασκήσεως επαγγέλματος.

Δ. Αξία συμβολαίου και τρόπος πληρωμής

Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τετραμηνιαία αμοιβή για τις παραπάνω εργασίες.

Η παραπάνω αμοιβή θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε τετραμήνου, τρεις φορές ετησίως.

Ε. Διάρκεια συμβολαίου και ανανέωση

1. Το συμβόλαιο θα ισχύει για ένα (1) έτος, μπορεί δε να διακοπεί από τον Εργοδότη οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με την παράγραφο Β8 του παρόντος, μετά από έγγραφη αίτηση του.
2. Μετά την παρέλευση του πρώτου έτους ισχύος το παρόν συμβόλαιο μπορεί να παραταθεί με απόφαση Δ.Σ. για έναν ακόμη χρόνο.

ΣΤ. Εξαιρέσεις

Το παρόν συμβόλαιο δεν καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Βλάβες προκληθείσες από λογούς ανεξαρτήτους της ευθύνης του Αναδόχου όπως φυσικές καταστροφές, κλοπή, πυρκαγιά, πτώση ή κρούση ξένων αντικείμενων επί του Η/Ζ.
2. Βλάβες προκληθείσες από προσπάθεια αποκατάστασης βλάβης από τρίτους χωρίς την συγκατάθεση του Αναδόχου.
3. Βλάβες από αποδεδειγμένα κακό χειρισμό ή λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του μηχανήματος καθώς επίσης και από χρήση κακής ποιότητας καυσίμου.
4. Βλάβες προκληθείσες από προσπάθεια μετακίνησης ή αλλαγή των χαρακτηριστικών εγκατάστασης του Η/Ζ χωρίς την συγκατάθεση του Αναδόχου.

Ζ. Παραλαβή

Η παραλαβή των τακτικών επιθεωρήσεων θα γίνεται από την σχετική τριμελή επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου.

Πρόγραμμα ελέγχου ετοιμότητας Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους

Διαστήματα ελέγχων (Α) = κάθε εβδομάδα

(Β) = κάθε μήνα

(Γ) = κάθε 12 μήνες ή 200 ώρες λειτουργίας

A/A	Εργασίες		A	B	Γ
A.	Σύστημα λίπανσης				
1	Έλεγχος στάθμης και κατάστασης ελαίου		X	X	
2	Έλεγχος κολάρων	*		X	
3	Έλεγχος βαλβίδας πίεσεως			X	
4	Ένδειξη οργάνου πίεσεως			X	
5	Καθαρισμός υγροποίησης αναθυμιάσεων	*		X	
6	Αλλαγή ελαίου				X
7	Αλλαγή φίλτρου ελαίου				X
8	Λίπανση κουζινέτων	*		X	
B.	Σύστημα τροφοδοσίας πετρελαίου				
1	Έλεγχος στάθμης πετρελαίου		X	X	
2	Έλεγχος κολάρων			X	
3	Καθαρισμός προφίλτρου και αποστράγγιση νερού	*		X	

4	Καθαρισμός αερισμού δεξαμενής πετρελαίου	*		X	
5	Έλεγχος πεταλούδας και συνδέσεων ρυθμιστή (governor)			X	
6	Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου				X
7	Καθαρισμός ανυψωτικής αντλίας				X
8	Έλεγχος ακροφυσίων			Κατά περίπτωση	
9	Έλεγχος αντλίας πετρελαίου			Κατά περίπτωση	
Γ. Σύστημα τροφοδοσίας αέρα					
1	Καθαρισμός φίλτρου αέρα			X	
2	Καθαρισμός αεραγωγών και κολάρων	*		X	
3	Έλεγχος αερισμού γεννήτριας			X	
4	Έλεγχος και λίπανση turbo	*		X	
5	Αλλαγή φίλτρου αέρος				X
Δ. Σύστημα υδρόψυξης					
1	Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού		X	X	
2	Έλεγχος κολάρων			X	
3	Έλεγχος ψυγείου			X	
4	Έλεγχος βαλβίδας θερμοκρασίας νερού			X	
5	Ένδειξη οργάνου θερμοκρασίας νερού			X	
6	Έλεγχος ιμάντων			X	
7	Έλεγχος αντλίας ψυκτικού υγρού	*		X	
8	Έλεγχος/αλλαγή ψυκτικού υγρού				X
Ε. Σύστημα εκκίνησης και αυτοματισμού					
1	Έλεγχος υγρών και ακροδεκτών μπαταρίας		X	X	
2	Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων			X	
3	Έλεγχος ιμάντα εναλλάκτη φόρτισης			X	
4	Ένδειξη βολτομέτρου D.C. κατά την φόρτιση			X	
5	Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών			X	
6	Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού			X	
7	Έλεγχος λειτουργίας οργάνων			X	
8	Έλεγχος μίζας			X	
ΣΤ. Σύστημα ηλεκτρικής ισχύος					
1	Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων			X	
2	Έλεγχος διακόπτη φορτίου			X	
3	Έλεγχος πεδίου ισχύος	*		X	
4	Ένδειξη βολτομέτρου A.C. L1-L2	Φ		X	
	L2-L3	Φ		X	
	L3-L1	Φ		X	
	L1-N	Φ		X	
	L2-N	Φ		X	
	L3-N	Φ		X	
5	Ένδειξη αμπερομέτρου A.C. L1	Φ		X	
	L2	Φ		X	
	L3	Φ		X	
6	Ένδειξη συχνομέτρου	Φ		X	

Z.	Διάφοροι έλεγχοι				
1	Έλεγχος και ρύθμιση βαλβίδων			Κατά περίπτωση	
2	Έλεγχος εξάτμισης κινητήρα			X	
3	Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων			X	
4	Έλεγχος προθερμαντήρα νερού	*		X	
5	Περιποίηση-καθαρισμός Η/Ζ - καθαρισμός χώρου			X	
6	Έλεγχος φωτισμού χώρου		X		
	Παρατηρήσεις			Ημερομηνία	

Επεξήγηση συμβόλων

(*) = εάν υπάρχει

(Φ) = έλεγχος υπό φορτίο

Ο έλεγχος υπό φορτίο θα γίνεται κατά προτίμηση κάθε δίμηνο για τον ολοκληρωμένο λειτουργικό έλεγχο του Η/Ζ. Σε περίπτωση που ο Εργοδότης επιθυμεί να παραληφθεί ο έλεγχος αυτός ενημερώνει σχετικά επιτόπου τον υπεύθυνο τεχνικό συντήρησης.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μυτιλήνη σήμερα μεταξύ αφ' ενός του κ. που παρίσταται και ενεργεί ως Διοικητής του Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» στην προκειμένη περίπτωση, εκπροσωπεί νόμιμα το Ίδρυμα και αφετέρου της εταιρείας (δ/ση τηλ., ΑΦΜ) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον , συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα παρακάτω :

Μετά από το διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις για την προμήθεια η ως άνω εταιρεία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. αναλαμβάνει την προμήθεια στο Νοσοκομείο.

A) Ποσότητα Συμβατικού Είδους

B) Τιμή ανά μονάδα μέτρησης

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Εντός Εργασιμών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση του ως άνω ειδών ή μέρος αυτού πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης, υποχρεούται στην καταβολή προστίμου προς το Νοσοκομείο σύμφωνα με το άρθρο 32 Π.Δ.118/07.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται εντός τριών (3) μηνών περίπου από την παράδοση των ειδών. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με επιταγή της Τράπεζας βάση θεωρημένου τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής αφού προσκομίσει :

- α) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής
- β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
- γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις :

- α) Υπέρ ΜΤΠΥ 1,5% - ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ - ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ
- β) Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου βάσει του Ν.3846/11.5.2010
- γ) Φόρος προμηθευτών 4%.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια σύμβασης που είναι για ένα (1) χρόνο αρχίζει από την μέχρι.....

Η διάρκεια της σύμβασης με τμηματικές παραδόσεις ισχύει για ένα χρόνο αμέσως μόλις υπογραφεί και μπορεί να παραταθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και

συνολικά για ένα (1) χρόνο μετά την λήξη της με απόφαση του Σ.Δ. του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με το διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές.

Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης είτε Περιφερειακά είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Νοσοκομείο λύει αζημίως την σύμβαση πριν από την λήξη αυτής, χωρίς την συναίνεση του προμηθευτή και χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλει καμία αξίωση έναντι αυτού ή του Δημοσίου.

Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Η ως άνω σύμβαση διέπεται από τους όρους του Π.Δ.118/2007 του Ν.2955/01 και τον Ν.2286/95.

Λαμβανομένων υπόψη των όρων και συμφωνιών που περιέχονται στην απόδιακήρυξη του διαγωνισμού η οποία μαζί με την από προσφορά του ανωτέρου αναδειχθέντος μειοδότη και τη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, των διατάξεων του Νόμου και των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης, αποτελούν μαζί ένα ενιαίο αδιαίρετο και αναπόσπαστο σύνολο της σύμβασης.

Σύμφωνα με τους όρους της από διακήρυξης του διαγωνισμού επισυνάπτεται στην παρούσα η υπ' αριθμ. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ευρώ€ αρ.....Τράπεζα.....ημερ. έκδοσης.....

Η ως άνω εγγυητική να ισχύει μέχρι την επιστροφή της στη τράπεζα.

Η παρούσα συντάχθηκε σε δυο αντίγραφα και υπογράφεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομασία

Τράπεζας: _____

Κατάστημα: _____

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) _____

Ημερομηνία Έκδοσης: _____

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩ.

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας οδός αριθμός ... ΤΚ.....,]**

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

β)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

γ)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,]

και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της..... για εκτέλεση τμήματος του έργου«.....» και συγκεκριμένα για το τμήμα του έργου που αφορά στην υπερπεριφέρεια..... συνολικής αξίας....., σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας]** ή **[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας]**

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την**(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).**

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία

Τράπεζας: _____

Κατάστημα: _____

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) _____

Ημερομηνία Έκδοσης: _____

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ

ΓΙΑ..... ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός Αριθμός....Τ.Κ.] ή**

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) οδός αριθμός Τ.Κ.

β) οδός αριθμός Τ.Κ.

γ) οδός αριθμός Τ.Κ.

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],

και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό..... που αφορά στο διαγωνισμό της με αντικείμενο «.....» και συγκεκριμένα για το τμήμα του έργου που αφορά στην υπερπεριφέρεια..... συνολικής αξίας, σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου