



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
2<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»**

**ΑΔΑ: ΒΙΕ9469070-Η11**

**ΜΥΤΙΛΗΝΗ 21/02/2014  
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3805**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 9/2014  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ**

**ΕΙΔΟΣ: Εγκατάσταση Λέβητα Υγραερίου  
και προμήθεια Υγραερίου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης.**

<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ</b>	<b>Ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ</b>	<b>Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο</b>	<b>Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ</b>
<b>ΝΑΙ</b>	<b>ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ</b>	<b>24-02-2014</b>	<b>27-02-2014</b>	<b>-----</b>

**Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :**

<b>1.1.</b>	Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
<b>1.2.</b>	Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις»
<b>1.3.</b>	Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
<b>1.4.</b>	Του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π.»
<b>1.5.</b>	Το Π.Δ.118 ΦΕΚ150/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
<b>1.6.</b>	Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
<b>1.7.</b>	Το Ν.3886/2010 περί Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 <sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
<b>1.8.</b>	Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 3783/20.02.2014 απόφαση Διοικητή του Γεν. Νοσοκομείου Μυτιλήνης
<b>1.9.</b>	Την υπ' αριθμ. 943/20.01.2014 απόφαση της επιτροπής κλήρωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ2540/07-11-2011 για τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού.

## ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την εγκατάσταση Λέβητα Υγραερίου και προμήθεια Υγραερίου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης για ένα μήνα , για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 15 τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στη Διαύγεια και στον Ελληνικό Τύπο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό για μέρος ή για το σύνολο των προσφερομένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους συμπληρωματικούς όρους.

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

<b>Διαγωνισμός</b>	Πρόχειρος σε ΕΥΡΩ( € )
<b>Αντικείμενο</b>	Εγκατάσταση Λέβητα Υγραερίου και προμήθεια Υγραερίου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης για ένα (1) μήνα
<b>Χρόνος Παράδοσης</b>	Τμηματικά μετά από την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου
<b>Τόπος Παράδοσης</b>	Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
<b>Ημερομηνία, τόπος και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού</b>	Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» Γραφείο Προμηθειών  Ημερ. 13-03-2014 Ώρα: 12.00
<b>Προθεσμία Υποβολής Προσφορών</b>	Ημερ. 12-03-2014 Ώρα: 14.30
<b>Προϋπολογισθείσα δαπάνη</b>	45.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 16%
<b>Προϋπολογισμός που βαρύνει</b>	Τακτικός Προϋπολογισμός
<b>Νόμισμα</b>	ΕΥΡΩ
<b>Διάρκεια ισχύος προσφορών</b>	120 ημέρες
<b>Αναθέτουσα αρχή και Αρμόδιος υπάλληλος για Πληροφορίες</b>	Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» Καραβασίλη Αθανασία τηλ. 2251045883

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ**

- A. Παραχώρηση και εγκατάσταση του προβλεπόμενου από την μελέτη Απαραίτητου εξοπλισμού.
- B. Αντικατάσταση των υπάρχοντων καυστήρων DIESEL, σε μικτούς καυστήρες υγραερίου και DIESEL.
- Γ. Προμήθεια υγραερίου ποσότητας 40 τόνων.

## **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ**

- Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή.
- Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ.118/2007.
- Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς φακέλους, και οι δύο μέσα σε έναν φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που οι επιτροπή διαγωνισμού κρίνει ότι οι τεχνικές προσφορές καθώς και τα δείγματα (όπου ζητούνται) όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι αποδεκτά, θα γίνεται παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού αποσφράγιση και των οικονομικών προσφορών προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των διαγωνισμών.
- Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα κ.λπ. (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARK & ISO) τα οποία θα είναι επικυρωμένα από δημόσια αρχή και να υποβάλουν όπου απαιτείται δείγμα του προσφερόμενου είδους και να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής
- Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.  
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως अपαράδεκτες.  
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
Στην περίπτωση αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.
- Πριν την υπογραφή σύμβασης ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 10% της αξίας της προσφοράς του με Φ.Π.Α.
- Βάσει του άρθρου 46 του Ν.3801/09 «τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών».

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ**

Το χύμα υγραέριο θα αποτελείται από μίγμα προπανίου και βουτανίου των Ελληνικών Διυλιστηρίων ή κατόπιν εισαγωγής από το εξωτερικό, ποιότητας σύμφωνης με τις επίσημες προδιαγραφές.

Η ανάδοχος εταιρεία θα υποβάλλει δωρεάν την μελέτη για την εγκατάσταση του λέβητα υγραερίου.

Η ανάδοχος εταιρεία θα παραδώσει στο Νοσοκομείο την χρήση των κινητών πραγμάτων ιδιοκτησίας της που προβλέπονται από την μελέτη που θα καταθέσει και οι οποίες θα πρέπει απαραίτητως να είναι εγκεκριμένες από την Πολεοδομία του Δήμου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό Εγκαταστάσεων Υγραερίου ΚΥΑ 31856/ΦΕΚ 1257 / Τεύχος Β' /03-09-2003.

Τα αντικείμενα αυτά θα εγκατασταθούν με δαπάνη της αναδόχου εταιρείας, στο χώρο των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση λήξης της σύμβασης, οι δαπάνες αποξήλωσης των ανωτέρω αντικειμένων, μεταφοράς τους και αποκατάστασης του χώρου των δικτύων, θα βαρύνουν αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία.

Επίσης η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες καυστήρες DIESEL, σε μικτούς καυστήρες υγραερίου και DIESEL, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την σήμανση CE. Επίσης θα χορηγήσει στην Υπηρεσία μας βεβαίωση, όπου θα αιτιολογείται τεκμηριωμένα και επαρκώς, η καταλληλότητα των καυστήρων που τοποθετήθηκαν, σε σχέση με τις ατμογεννήτριες του Νοσοκομείου.

Θα εγκατασταθούν δύο υπόγειες επιχωματωμένες δεξαμενές υγραερίου χωρητικότητας εκάστης 50m<sup>3</sup>. Το σύστημα εξαερισμών που θα εγκατασταθεί θα είναι σύμφωνα με την προβλεπόμενη μελέτη. Σε ότι αφορά την κατασκευή και τον εξοπλισμό των δεξαμενών θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την παράγραφο 5 του παραπάνω τεχνικού κανονισμού υγραερίου.

Η συντήρηση – ρύθμιση των καυστήρων αλλά και όλων των παραπάνω κινητών αντικειμένων, θα γίνεται από την ανάδοχο εταιρεία, με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα διαθέτει τις κατάλληλες άδειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο. Επίσης σε ενδεχόμενη φθορά των αντικειμένων αυτών καθώς και η επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης που θα προέρχεται από την συνήθη χρήση, θα γίνεται από την ανάδοχο εταιρεία με άμεση ανταπόκριση.

Να τηρηθούν επακριβώς όσα προβλέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 31856/ΦΕΚ 1257 / Τεύχος Β' /03-09-2003 και ειδικότερα οι αποστάσεις ασφαλείας, περίφραξη κ.τ.λ.

Υποχρεούται η μειοδότηρια εταιρεία να προσκομίσει στο Νοσοκομείο εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, πριν τεθούν σε λειτουργία οι δεξαμενές.

**Μετά το τέλος των εγκαταστάσεων θα μας προσκομίσει πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιμασίας καθώς και πιστοποιητικά ρυθμιστών πίεσης, ασφαλιστικών διατάξεων, μετρητών κλπ. από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, σύμφωνα με την ΥΑ14165/Φ17.4/373 (ΦΕΚ 673/Β/1993), αφού πρώτα έχει προσκομίσει μελέτη αντοχής δεξαμενών, σχέδια, βεβαίωση ελέγχου.**

Οι δαπάνες συντηρήσεως και επισκευής των παραπάνω αντικειμένων θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία. Επίσης τα παραπάνω αντικείμενα θα παραμείνουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης αυτής εκεί όπου τοποθετήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ζητάει το προϊόν που θα προμηθεύει το Νοσοκομείο στην εγγύτερη πλάστιγγα, που θα έχουν επιλέξει τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου και με την παρουσία των τελευταίων, η δε πλάστιγγα να είναι έγκυρη και να λειτουργεί σε συνεχή βάση κατά την διάρκεια της ημέρας. Ετήσια ενδεικτική ποσότητα κατανάλωσης 305.000kg.

Η μεταφορά θα γίνεται από βυτιοφόρο της αναδόχου εταιρείας και οποιαδήποτε αιτία καταστροφής ή απώλειας μερικής ή ολικής του προϊόντος, την ευθύνη θα φέρει η ίδια η εταιρεία.

**Η παράδοση του προϊόντος θα γίνεται έως τις 12.00μ.μ. σε εργάσιμες ημέρες.**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

## **ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Μυτιλήνη σήμερα μεταξύ αφ' ενός του κ. .... που παρίσταται και ενεργεί ως Διοικητής του Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» στην προκειμένη περίπτωση, εκπροσωπεί νόμιμα το Ίδρυμα και αφετέρου της εταιρείας ..... (δ/νση ..... τηλ. ...., ΑΦΜ ..... ) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ..... , συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα παρακάτω :  
Μετά από το ..... διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις ..... για την προμήθεια υγραερίου η ως άνω εταιρεία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. .... απόφαση του Δ.Σ. αναλαμβάνει την προμήθεια στο Νοσοκομείο.

A. Παραχώρηση και εγκατάσταση του προβλεπόμενου από την μελέτη Απαραίτητου εξοπλισμού.

B. Αντικατάσταση των υπάρχοντων καυστήρων DIESEL, σε μικτούς καυστήρες υγραερίου και DIESEL.

Γ. Προμήθεια υγραερίου.

**ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ** : Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση διακοπής της θαλάσσιας συγκοινωνίας (π.χ. λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων απεργιών κλπ) ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα).

### **ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση του ως άνω εξοπλισμού ή μέρος αυτού πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης, υποχρεούται στην καταβολή προστίμου προς το Νοσοκομείο σύμφωνα με το άρθρο 32 Π.Δ.118/07.

### **ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ**

Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται εντός τριών (3) μηνών περίπου από την παράδοση των ειδών. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με επιταγή της Τράπεζας βάση θεωρημένου τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής αφού προσκομίσει :

- α) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής
- β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
- γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

### **ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις :

- α) Υπέρ ΜΤΠΥ 1,5% - ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ - ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ.ΜΤΠΥ
- β) Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2%

δ) Φόρος προμηθευτών 1%.

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** Η διάρκεια σύμβασης που είναι για ένα (1) μήνα αρχίζει από την ..... μέχρι.....

Η διάρκεια της σύμβασης με τμηματικές παραδόσεις ισχύει για ένα χρόνο αμέσως μόλις υπογραφεί και μπορεί να παραταθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και συνολικά για ένα (1) χρόνο μετά την λήξη της με απόφαση του Σ.Δ. του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με το διαγωνισμό,εκτόςαπόπροφανήσφάλματα καιπαραδρομές.

Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία ,εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Η ως άνω σύμβαση διέπεται από τους όρους του Π.Δ.118/2007 του Ν.2955/01 και τον Ν.2286/95.

Λαμβανομένων υπόψη των όρων και συμφωνιών που περιέχονται στην από .....διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία μαζί με την από ..... προσφορά του ανωτέρου αναδειχθέντος μειοδότη και τη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, των διατάξεων του Νόμου και των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης, αποτελούν μαζί ένα ενιαίο αδιαίρετο και αναπόσπαστο σύνολο της σύμβασης.

Σύμφωνα με τους όρους της από ..... διακήρυξης του διαγωνισμού επισυνάπτεται στην παρούσα η υπ' αριθμ. .... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ευρώ .....€ αρ.....Τράπεζα.....ημερ. έκδοσης.....

Η ως άνω εγγυητική να ισχύει μέχρι την επιστροφή της στη τράπεζα.

Η παρούσα συντάχθηκε σε δυο αντίγραφα και υπογράφεται.

## **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

## **ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Όνομασία Τράπεζας:  
( Δ/νση-Οδός-Αριθμός-TK-FAX):  
Ημερομηνία Έκδοσης:

Κατάστημα :

Προς  
(θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής)  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.....ΕΥΡΩ (€)

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ# € # υπέρ της Εταιρίας Δ/ΝΣΗ

Δια την καλή εκτέλεση των όρων της υπογραφησομένης συμβάσεως για την προμήθεια σύμφωνα με την υπ` αριθμ. Δ/ξή σας.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί (στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες.