



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ**
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Τσουλέλλη Αθηνά
Τηλ.: 2251026390
Fax : 2251037130

ΑΔΑ:ΑΔΑ: 7ΔΡΥ46907Ο-Α67
Μυτιλήνη 24-7-2015
Αρ.Πρωτ.: 12422

ΠΡΟΣ:
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αίτημα κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση
επισκευής ενός ψύκτη της 5ης Πτέρυγας του Νοσοκομείου

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 13^η/13-7-2015
(Θέμα 19^ο) ζητά την υποβολή **κλειστής** οικονομικής προσφοράς για την
ανάθεση επισκευής ενός ψύκτη της 5ης Πτέρυγας του Νοσοκομείου
Προϋπολογισμός δαπάνης 6000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16%.
Η προσφορά θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα κατατίθονται στο Γραφείο Προμηθειών το αργότερο
ως τη **Τετάρτη 5-8-2015** και ώρα **14:30**.

Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία
ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι έλαβε γνώση των Τεχνικών
Προδιαγραφών που ακολουθούν στις οποίες θα συμμορφωθεί απαρέγκλιτα.

Ο Δ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΣΑΚΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

- 1) ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.
- 2) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(www.vostanio.gr) ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΚΤΗ

Τεμάχια : Ένα(1)
Κατασκευαστικός οίκος: TRANE
Μοντέλο: RTAB-214
Αρ. Σειράς Παραγωγής : ΕΚΚ-3067 & ΕΚΚ-3068
Ψυκτική Ισχύς : 465 KW έκαστο
Ψυκτικό υγρό: R22

Για την επισκευή του ψύκτη, απαιτούνται τα παρακάτω υλικά και εργασίες:

Ανταλλακτικά & υλικά:

- (6) ρελέ ισχύος τύπου (CTR0292E),
- (3) βοηθητική επαφή (CTC011E),
- (3) Διαφορικός πρεσσοστάτης λαδιού (CNT 2304),
- (1) Αντίσταση λαδιού (HTR 2047),

Εργασίες:

- Αντικατάσταση/τοποθέτηση ανταλλακτικών & υλικών,
- Έλεγχος, ρύθμιση, προγραμματισμός,
- Δοκιμή λειτουργίας,
- Παράδοση σε πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία.