



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»**

**ΜΥΤΙΛΗΝΗ 21-08-2013
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.14638**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 28/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ**

ΕΙΔΟΣ: Προμήθεια- αντικατάσταση σερμπαντίνας
για ατμογεννήτρια ταχείας ατμοπαραγωγής
τύπου SGL 4000 του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ	Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ
ΝΑΙ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ	22-08-2013	27-08-2013	-----

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.1.	Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
1.2.	Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις»
1.3.	Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
1.4.	Του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π.»
1.5.	Το Π.Δ.118 ΦΕΚ150/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
1.6.	Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
1.7.	Το Ν.3886/2010 περί Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ^{ης} Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
1.8.	Την υπ'αριθμ. απόφαση 9 ^{ης} /29.05.2013 απόφαση Δ.Σ. του Γεν. Νοσοκομείου Μυτιλήνης
1.9.	Την υπ'αριθμ. 14594/21-8-2013 απόφαση της επιτροπής κλήρωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ2540/07-11-2011 για τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια- αντικατάσταση σερμπαντίνας για ατμογεννήτρια ταχείας ατμοπαραγωγής τύπου SGL 4000 του Νοσοκομείου.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 15 τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στη Διαύγεια και στον Ελληνικό Τύπο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό για μέρος ή για το σύνολο των προσφερομένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους συμπληρωματικούς όρους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός	Πρόχειρος σε ΕΥΡΩ(€)
Αντικείμενο	Προμήθεια- αντικατάσταση σερμπαντίνας για ατμογεννήτρια ταχείας ατμοπαραγωγής τύπου SGL 4000 του Νοσοκομείου.
Χρόνος Παράδοσης	Τμηματικά μετά από την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου
Τόπος Παράδοσης	Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
Ημερομηνία, τόπος και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού	Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» Γραφείο Προμηθειών Ημερ. 12/9/2013 Ώρα: 12.00
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών	Ημερ. 11/9/2013 Ώρα: 14.30
Προϋπολογισθείσα δαπάνη	30.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 16%
Προϋπολογισμός που βαρύνει	Τακτικός Προϋπολογισμός
Νόμισμα	ΕΥΡΩ
Διάρκεια ισχύος προσφορών	120 ημέρες
Αναθέτουσα αρχή και Αρμόδιος υπάλληλος για Πληροφορίες	Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» Πετρίδης Σαράντος τηλ. 2251351350

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

- Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή.
- Στην παρούσα προμήθεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ.118/2007.
- Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστούς φακέλους, και οι δύο μέσα σε έναν φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που οι επιτροπή διαγωνισμού κρίνει ότι οι τεχνικές προσφορές όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι αποδεκτά, θα γίνεται παράλληλα την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού αποσφράγιση και των οικονομικών προσφορών προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των διαγωνισμών.
- Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό με την αναφερόμενη προμήθεια, με πληροφοριακά έντυπα κ.λπ. (προσκόμιση δικαιολογητικού σήμανσης CE MARK & ISO) τα οποία θα είναι επικυρωμένα από δημόσια αρχή και να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής
- Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Στην περίπτωση αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.
- Πριν την υπογραφή σύμβασης ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 10% της αξίας της προσφοράς του με Φ.Π.Α.
- Βάσει του άρθρου 46 του Ν.3801/09 «τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ α/α

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Νοσοκομείο είναι εξοπλισμένο με τρεις ατμογεννήτριες «ταχείας ατμοπαραγωγής» τύπου SGL 4000 της εταιρίας Λεβητομηχανική Ελλάς (κατασκευαστική εταιρία). Η προς αντικατάσταση σερπατίνα αφορά την ατμογεννήτρια Νο 2 η οποία έχει την δυνατότητα παραγωγής ατμού με κατανάλωση είτε πετρελαίου είτε υγραερίου (LPG).

Οι κατασκευαστικές προδιαγραφές της ατμογεννήτριας είναι :

Τύπος : SGL 4000

Έτος κατασκευής : 2000

Κατηγορία : Γ'

Δυναμικότητα : 2791 KW

Δυνατότητα ατμοπαραγωγής : 4000 Kg/h

Πίεση φλογοθαλάμου : 90 mm ca.

Ονομαστική πίεση λειτουργίας : 10 bar

Πίεση υδραυλικής δοκιμής : 20 bar

Η νέα σερπαντίνα θα πρέπει να έχει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις και να είναι από υλικά αρίστης ποιότητας, υψηλής θερμικής αγωγιμότητας και άνευ ραφής (πάχους περίπου 4mm, "τυπου Manesman") :

- Πιστοποιητικά υλικών και κατασκευής της σερπατίνας κατά EN 10204:2005, 3.1-3.2, (PEG 235 GH) που αναγράφεται η αντοχή και η χημική ανάλυση του υλικού.
- Η επιλογή της ποιότητας του υλικού κατασκευής των αυλών γίνεται με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα εναρμονισμένα με την οδηγία 97/23/EC (PED), EN 12952-2:2001 και EN 10216-2:2000.
- Πιστοποιητικό/βεβαίωση Υδραυλικής δοκιμής από πιστοποιημένο φορέα.

Για την εγκατάσταση της νέας σερπατίνας δύο περιελίξεων θα απαιτηθεί αποξήλωση και απομάκρυνση της παλιάς, η οποία παραμένει στην κυριότητα του νοσοκομείου και ο ανάδοχος μετά την περάτωση της εγκατάστασης της νέας, είναι υποχρεωμένος να δώσει προσφορά για την πιθανή επισκευή της ήδη εγκατεστημένης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εφεδρική. Οι εργασίες αποξήλωσης και μεταφοράς της υπάρχουσας εγκατεστημένης σερπατίνας βαρύνουν πλήρως τον ανάδοχο. Η εταιρία (ανάδοχος) που θα εγκαταστήσει τη νέα σερπατίνα θα πρέπει να είναι εξειδικευμένη και να έχει την απαιτούμενη εμπειρία για την κατασκευή και εγκατάσταση που απαιτείται. Οι απαιτούμενες ηλεκτρο-συγκολλήσεις που θα γίνουν θα πρέπει να είναι της μορφής V και να γίνουν με βάση πιστοποιημένη μέθοδο. Η πραγματοποίηση των συγκολλήσεων θα πρέπει να γίνει από πιστοποιημένους ηλεκτροσυγκολλητές για την συγκεκριμένη μέθοδο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίσκεψη του ανάδοχου στο λεβητοστάσιο του νοσοκομείου με σκοπό την επι τόπου μέτρηση (διαστασιολόγηση) και δειγματοληψία του πάχους της σερπατίνας για την κατασκευή της νέας στις ίδιες διαστάσεις και τυχόν άλλων εργασιών που απαιτούνται, όπως η μεταφορά και αποξήλωση.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως την ομαλή και ασφαλή εγκατάσταση της σερπατίνας και των απαιτούμενων ελέγχων που απαιτούνται (τοποθέτηση,

ευθυγράμμιση, τυχόν λοιπά μικρο-υλικά που απαιτούνται). Συνοπτικά η προσφορά, με βάση τις ανωτέρω προδιαγραφές, θα περιλαμβάνει :

- Αποξήλωση & μεταφορά της ήδη εγκατεστημένης σερπατίνας.
- Εγκατάσταση της νέας σερπατίνας.
- Παράδοση της νέας σερπατίνας σε πλήρη λειτουργία-έλεγχο.

Τέλος η προσφορά της σερπατίνας θα συνοδεύεται και από «**πιστοποιητικό εγγύησης καλής λειτουργίας 24 μηνών**» από την ημερομηνία της τελικής εγκατάστασης.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μυτιλήνη σήμερα μεταξύ αφ' ενός του κ. που παρίσταται και ενεργεί ως Διοικητής του Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» στην προκειμένη περίπτωση , εκπροσωπεί νόμιμα το Ίδρυμα και αφετέρου της εταιρείας (δ/ση τηλ. , ΑΦΜ) που εκπροσωπείται νόμιμα από τον , συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα παρακάτω :

Μετά από το διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις για την προμήθεια η ως άνω εταιρεία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. αναλαμβάνει την προμήθεια στο Νοσοκομείο.

A) Ποσότητα Συμβατικού Είδους

B) Τιμή ανά μονάδα μέτρησης

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Εντός Εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση του ως άνω ειδών ή μέρος αυτού πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης, υποχρεούται στην καταβολή προστίμου προς το Νοσοκομείο σύμφωνα με το άρθρο 32 Π.Δ.118/07.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται εντός τριών (3) μηνών περίπου από την παράδοση των ειδών. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με επιταγή της Τράπεζας βάση θεωρημένου τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής αφού προσκομίσει :

- α) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής
- β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
- γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις :

- α) Υπέρ ΜΤΠΥ 1,5% - ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ - ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ
- β) Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου βάσει του Ν.3846/11.5.2010
- γ) Φόρος προμηθευτών 4%.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια σύμβασης που είναι για ένα (1) χρόνο αρχίζει από την μέχρι.....

Η διάρκεια της σύμβασης με τμηματικές παραδόσεις ισχύει για ένα χρόνο αμέσως μόλις υπογραφεί και μπορεί να παραταθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και

συνολικά για ένα (1) χρόνο μετά την λήξη της με απόφαση του Σ.Δ. του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με το διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές.

Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης είτε Περιφερειακά είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Νοσοκομείο λύει αζημίως την σύμβαση πριν από την λήξη αυτής, χωρίς την συναίνεση του προμηθευτή και χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλει καμία αξίωση έναντι αυτού ή του Δημοσίου.

Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Η ως άνω σύμβαση διέπεται από τους όρους του Π.Δ.118/2007 του Ν.2955/01 και τον Ν.2286/95.

Λαμβανομένων υπόψη των όρων και συμφωνιών που περιέχονται στην απόδιακήρυξη του διαγωνισμού η οποία μαζί με την από προσφορά του ανωτέρου αναδειχθέντος μειοδότη και τη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, των διατάξεων του Νόμου και των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης, αποτελούν μαζί ένα ενιαίο αδιαίρετο και αναπόσπαστο σύνολο της σύμβασης.

Σύμφωνα με τους όρους της από διακήρυξης του διαγωνισμού επισυνάπτεται στην παρούσα η υπ' αριθμ. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ευρώ€ αρ..... Τράπεζα.....ημερ. έκδοσης.....

Η ως άνω εγγυητική να ισχύει μέχρι την επιστροφή της στη τράπεζα.

Η παρούσα συντάχθηκε σε δυο αντίγραφα και υπογράφεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία

Τράπεζας: _____

Κατάστημα: _____

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) _____

Ημερομηνία Έκδοσης: _____

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ

ΓΙΑ..... ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός Αριθμός.....Τ.Κ.] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών**

α) οδός αριθμός Τ.Κ.

β) οδός αριθμός Τ.Κ.

γ) οδός αριθμός Τ.Κ.

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],

και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό..... που αφορά στο διαγωνισμό της με αντικείμενο «.....» και συγκεκριμένα για το τμήμα του έργου που αφορά στην υπερπεριφέρεια..... συνολικής αξίας, σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου